

Разъяснения положений конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключения договора на поставку шахтных вентиляторов по объекту «Таганско-Краснопресненская линия Московского метрополитена, участок от станции «Выхино» до станции «Жулебино»

- Верным параметром мощности электродвигателя главного привода (Раздел №9, п.п. 1.28.1.2) необходимо считать 45 кВт.
  
- В 1 (один) компл. оборудования входит 2 (два) вентилятора.