

Разъяснения положений конкурсной документации по открытому конкурсу на заключения договора на поставку лифтов по объекту «Замоскворецкая линия Московского метрополитена на участке от станции Красногвардейская до станции Алма-Атинская».

Вопрос	Ответ
Приемлемы ли размеры шахты (ширина x глубина) 1950x2000 мм	Проектом предусмотрено исполнение шахты лифта с габаритными размерами 1650 (ширина) x 2020 (глубина), отклонение от данных параметров на 300 мм по ширине и на 20 мм по глубине неприемлемо.
Приемлема ли высота приямка 1400 мм	Величина параметра «Высота приямка», равная 1400 мм, удовлетворяет требованиям проекта. В технических требованиях указано «Высота приямка – не менее 1100 мм».
Приемлема ли минимальная высота подъема 3,8 м	Проектом предусмотрена минимальная высота подъема лифта 3,48 м, отклонение от на 0,32 м неприемлемо.