

Разъяснения положений конкурсной документации по открытому конкурсу на заключения договора на поставку лифтов по объекту «Замоскворецкая линия Московского метрополитена на участке от станции Красногвардейская до станции Алма-Атинская».

п/п	Вопрос	Ответ
1.	<p>Максимально возможная цена предложений по станции Алма-Атинская - № реестра 28-0512-ОК-1 (поставка 2-х лифтов) составляет 3.480.413,53 рубля.</p> <p>Максимально возможная цена предложений по станции Пятницкое шоссе - № реестра 29-0512-ОК-1 (поставка 4-х лифтов) составляет 6.565.072,38 рубля.</p> <p>При этом для станции Пятницкое шоссе предполагается поставка шахтных дверей с большей огнестойкостью (более дорогих), чем для станции Алма-Атинская.</p> <p>1 . Почему же максимально возможная цена увеличилась для станции Пятницкое шоссе всего на 88%, а не, хотя бы на 100% по сравнению с ценой для станции Алма-Атинская.</p>	<p>Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании коммерческих предложений, предоставленных потенциальными поставщиками оборудования</p>
2.	<p>Почему 3-ий платеж «привязан» к вводу оборудования в эксплуатацию, хотя поставщик не занимается монтажом лифтов</p>	<p>Данное условие обусловлено желанием покупателя убедиться в качестве поставленного оборудования по факту его ввода в эксплуатацию</p>
3.	<p>Просим подтвердить , что указанные сроки поставки 05.10.2012. (Алма-Атинская) и 20.09.2012 (Пятницкое шоссе) являются обязательными для участников конкурса</p>	<p>Соблюдение сроков поставки, указанных в конкурсной документации является обязательным условием для участников конкурса</p>
4.	<p>Просим сообщить срок подписания договора и согласования установочных чертежей лифтов при вышеуказанных сроках поставки. Без согласования Покупателем установочных чертежей лифтов невозможно принять их в производство.</p>	<p>Срок подписания договора – через 10 дней после определения победителя конкурса.</p> <p>Согласование установочных чертежей – в течении 10 дней после определения победителя конкурса</p>
5.	<p>Высота последнего (верхнего) этажа 2940 мм. Допускается ли использовать шахтные двери с пределом огнестойкости Е30 для случая, когда высота верхнего этажа равна 2940 мм?</p>	<p>Использование шахтных дверей с пределом огнестойкости Е30 не допустимо.</p>