

Разъяснения положений конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключения договора на поставку лифтов по объекту «Митинско-Строгинская линия Московского метрополитена на участке от станции Митино до станции Пятницкое шоссе».

1. Проектом предусмотрено исполнение шахты лифта с габаритными размерами 1650 (ширина) x 2020 (глубина), отклонение от данных параметров на 300 мм по ширине и на 20 мм по глубине неприемлемо.
2. Величина параметра «Высота приемка», равная 1400 мм, удовлетворяет требованиям проекта. В технических требованиях указано «Высота приемка – не менее 1100 мм».
3. Проектом предусмотрена минимальная высота подъема лифта 3,48 м, отклонение от на 0,32 м неприемлемо.